Оперативная информация о техническом состоянии сетей, в том числе о сводных данных об аварийных отключениях **Июнь** месяц **2020** года

ООО"Терра"

*наименование электросетевой организации*

| Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | | | | | | | | | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | | | | | | | | | | | | | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании | | | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Признак АПВ (1 - Успешно/0 - Не успешно/2 - Отсутствует/3 - не работала (по принципу действия или выведена по режиму)) | Признак АВР (1 - Успешно/0 - Не успешно/2 - Отсутствует/3 - не работала (по принципу действия или выведена по режиму)) | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | | | | | | | | | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт | | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования | |
| | | | | | | | | | | | | | | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии | | | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии | | | | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ) | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 7 | ООО"Терра" | ВЛ | ВЛ-0,4кВ | 0.38 | 15,20 2020.06.16 | 21,42 2020.06.16 | В | 6,37 | 2 | 2 | ВЛ 0.38 | | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | | | | | 1 |
| 6 | ООО"Терра" | КВЛ | КВЛ-10кВ от КРУН-75-5-1 в сторону ТП-1037. | 10 (10.5) | 15,59 2020.06.06 | 20,30 2020.06.06 | В | 4,52 | 2 | 2 | ТП 10 (10.5) кВ ТП-1418, ТП-1037, ТП-1033, ТП-1232, ТП-1536, ТП-1561, ТП-1081(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ООО "Электросетевая компания";ООО"Уралэлектросеть" | | | | 1 |