

ООО "Терра"

наименование электросетевой организации

Данные о факте прекращения передачи электрической энергии										Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации																		
1 Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки	2 Наименование структурной единицы сетевой организации	3 Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП	4 Дискретное наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электрической энергии потребителям услуг	5 Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ	6 Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГ.ММ.ДД)	7 Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителями услуг (часы, минуты, ГГГ.ММ.ДД)	8 Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В)	9 Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час	10 Признак АПВ (1 - Успешно/0 - Не успешно/2 - Отсутствует/3 - не работала (по принципу действия или выведена по режиму))	11 Признак АВР (1 - Успешно/0 - Не успешно/2 - Отсутствует/3 - не работала (по принципу действия или выведена по режиму))	12 Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ)	13 Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии	14 Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии	Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе:														
														15 ВСЕГО	16 в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии			17 в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии							22 Смежные сетевые организации и производители электрической энергии	23 Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединенных потребителях услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такой ситуации кВт	24 Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии	
1-я категория надежности	2-я категория надежности	3-я категория надежности	ВН (110 кВ и выше)	СН1 (35 кВ)	СН2 (6-20 кВ)	НН (0,22-1 кВ)	25 Номер и дата акта расследования технологического нарушения	26 Код организационной причины аварии	27 Код технической причины повреждения оборудования	28 Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателей надежности (0 - нет, 1 - да)																		
10	ООО "Терра"	КВЛ	КВЛ-10кВ	10 (10.5)	07,45 2020.09.21	20,34 2020.09.21	В	12,82	2	2	ТП 10			3	0	0	1	0	0	1	0	2	0	ООО				1
11	ООО "Терра"	КВЛ	КВЛ-10кВ от КРУН-75-5-1 в сторону ТП-1037.	10 (10.5)	11,13 2020.09.23	14,06 2020.09.23	В	2,88	2	2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1418, ТП-1037, ТП-1033, ТП-1232, ТП-1536, ТП-1561, ТП-1081 (Все ЛЭП ТП)			3	0	0	1	0	0	1	0	2		"Электросетевая компания", ООО "Уралэлектросеть"				1